

## 【新庁舎】職員 WG 市民活動支援部会 会議録（第 2 回）

日 時：平成 30 年 9 月 5 日（水）13 時～16 時

出席者：6 人（欠席 1 人）

文化会館の類似施設（富良野演劇工場・ふれあいセンター）を視察し、施設の機能の違いを学ぶ。

### 1. 富良野演劇工場 富良野市中御料

開設年月日 平成 12 年 10 月

設置目的 演劇文化の創造と発信

#### 【舞台ホールの特徴】

- ・間口 12.5 メートル、奥行 15 メートル、上手下手それぞれに 10 メートルの袖
- ・ステージは張り替え可能な合板仕様で、釘打ち、開口もできる。
- ・バトンはすべてフリーバトンとして使用でき、照明・美術などの吊位置を自在に組むことができる。

#### ■リハーサルルーム

- ・舞台奥にあり、仕切り扉で舞台とつながり、奥行き 23 メートルの大舞台となる。
- ・一面は鏡張りで、リハーサルルームとして使用できる。

#### ■客席

- ・302 席の客席はベンチシートで、席にゆとりがあるときはゆったり座れる。
- ・15 度の急傾斜で、どの席からも舞台全面が見やすくなっている。
- ・客席中央部をはずすと楽屋からの花道となる。
- ・壁は深緑で暗闇をつくれる。
- ・演劇に特化しており音が響かないつくりで、音楽（特に吹奏楽）には向かない。自立反響板は 5 枚設置。

#### ■音響室

- ・客席最後部中央にあり、オープンスペースにより、舞台の音を直接聞きながら操作できる。

#### ■親子室

- ・客席最後部に設置、スピーカー・ヘッドフォンによりホール内の音を聞くことができる。

### 2. ふれあいセンター 富良野市春日町

（旧老人福祉センター）平成 56 年 3 月

設置目的：勤労者の福祉増進を図るとともに、老人が健康で輝生活を営むため設置  
勤労者施設と老人福祉施設で構成する。

社会教育課で実施している講座と同様の講座を実施しているため、事業の統合を検討する必要がある。

暖房施設の更新が必要、音楽室が防音になっていない。