

1. 開催日時：平成30年10月11日（木）午後3時30分から午後5時10分

2. 開催場所：富良野市役所2階 議会打合室

3. 出席者： 6人（欠席0人）

4. 協議内容

（1）検討項目及びスケジュールの確認

- ・庁舎建設基本構想及び検討事項について確認
- ・部会の開催スケジュールを確認

（2）現状の課題について

① 防災拠点機能について

- ・老朽化に伴う耐震性能の不足
⇒災害時の拠点として機能しないのではないか
- ・浸水被害にあう可能性が高い
⇒現地点で良いのか？災害時の拠点になるのか？
- ・備蓄資材の保管場所がない
- ・備蓄資材を保管しても、災害の状況によっては持ち出せないことも想定されるので分散保管も検討した方が良いのではないか
- ・本庁舎の発電機の電源供給が一部エリアにしかできない
⇒サーバー室のエアコンも使うことができず、担当課へ電力の供給もできていないためシステム運用ができない
- ・災害の発生時には災害対策本部を立ち上げるが、その本部には電話などの通信機器を配置する必要がある。

② セキュリティ機能について

- ・サーバー室は浸水害への対応およびセキュリティを担保するため、上層階への設置が望ましい
⇒基本はクラウド化によるデータセンターでの管理が時代の流れであり、通信網の障害に備えバックアップサーバーをどの程度保持するのかによって、必要面積等が変わる
- ・電算システムを運用するため、空調への電力供給を含めた電源対応が必要
⇒電力供給の冗長化はできないのか？
- ・通信機材（電話関係・光回線終端装置等）も浸水害への備えとして上層階へ設置
- ・入退庁の管理
⇒現状、夜間の会議等で職員以外の方が執務スペースに入ることが可能で、情報の流出のリスクがある
- ・市民が集う場所のセキュリティ確保をどのようにするのか
⇒執務スペースとの分け方をどうするか？

- ・書庫のあり方をどうするか？
 - ⇒マイナンバー制度の導入に伴い、書類保管の取り扱いも厳しくなっている
- ・各空間(会議室等)のオープン化・見える化
 - ⇒密室化を避ける、または活動内容を周知する手段として
- ・敷地内の死角対策
 - ⇒カメラの設置によるのか？屋外だけで良いのか？庁舎内にも必要なのか？

(3) 次回の部会について

- ・今月中に第2回の部会を開催する方向で日程調整を行う
- ・今回、出された課題についての対応策を協議する