



水質検査結果書





株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6279)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英孝



委託者	富良野市						
件名	水質検査委託 富良野市上水道12月						
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 原水			試料の種別	原水		
採水地点	下五区水源ポンプ場						
受託年月日	2021年12月7日						
採水日時	2021年12月7日 9:26		天候	前日 曇		当日 雨	
気温	6.0 °C	水温	9.0 °C		遊離残留塩素	— mg / L	
採水者	佐藤 友明 様		所属	建設水道部上下水道課施設係			
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月10日						
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果	
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 /					
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL /					
-以下余白-							
判定	原水検査につき判定しません。						




株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸




委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道12月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 浄水	試料の種別	浄水		
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 9:35	天候	前日曇	当日雨	
気温	6.0 °C	水温	9.0 °C	遊離残留塩素	0.3 mg/L
採水者	佐藤 友明 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月14日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.68 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	7.5 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.6 度 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓				



株式会社 日水
 水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアークビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英孝



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道12月				
試料名	上水道中五区水源送水場 原水	試料の種別	原水		
採水地点	中五区水源送水場				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 8:51	天候	前日曇	当日雨	
気温	6.0 °C	水温	12.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	佐藤 友明 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月10日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6279)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英樹



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道12月				
試料名	上水道中五区水源送水場 浄水	試料の種別	浄水		
採水地点	富良野水処理センター				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 9:11	天候	前日 曇	当日 雨	
気温	6.0 °C	水温	11.0 °C	遊離残留塩素	0.3 mg / L
採水者	佐藤 友明 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月14日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.87 mg/L			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	9.0 mg/L			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.4			
7 味	異常でないこと	異常なし			
8 臭気	異常でないこと	異常なし			
9 色度	5度以下	0.6 度			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。/				



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸

委託者		富良野市					
件名		水質検査委託 富良野市簡易水道12月					
試料名		島の下地区簡易水道 原水			試料の種別		原水
採水地点		島の下浄水場					
受託年月日		2021年12月7日					
採水日時		2021年12月7日 10:00		天候		前日曇	当日曇
気温		7.0 °C	水温		7.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者		佐藤 郁哉 様		所属		建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2021年12月7日 ~ 2021年12月10日					
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果	
1 大腸菌	検出されないこと	陽性 /					
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL					
-以下余白-							
判定		原水検査につき判定しません。 大腸菌：3 MPN/100mL					




株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア2ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英孝


委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月				
試料名	島の下地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水		
採水地点	ハイランドふらの				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 10:15	天候	前日曇	当日曇	
気温	7.0 °C	水温	8.0 °C	遊離残留塩素	0.15 / mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月14日				

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	13.2 mg/L ✓			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9 mg/L ✓			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.1 ✓			
6 味	異常でないこと	異常なし ✓			
7 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
	-以下余白-				
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である ✓				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。




株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアケア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英孝



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月				
試料名	東山市街地区簡易水道 原水		試料の種別	原水	
採水地点	東山浄水場				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日	10:10	天候	前日曇	当日曇
気温	7.0 °C	水温	8.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	七五三 寛斗 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月10日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 <input checked="" type="checkbox"/>			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL <input checked="" type="checkbox"/>			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



水質検査結果書



No. A2100180-006
2112026

2021年12月15日



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアーク21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英孝



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月				
試料名	山部市街地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水		
採水地点	山部保育所				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 9:20	天候	前日曇	当日曇	
気温	7.0 °C	水温	7.0 °C	遊離残留塩素	0.24 mg / L
採水者	七五三 寛斗 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月15日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.13 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.8 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.6 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
	-以下余白-				
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。





株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL. 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 美幸



委託者		富良野市					
件名		水質検査委託 富良野市簡易水道12月					
試料名		布部市街地区簡易水道 原水			試料の種別		原水
採水地点		布部浄水場					
受託年月日		2021年12月7日					
採水日時		2021年12月7日 10:45		天候		前日曇	当日曇
気温		7.0 °C		水温		10.0 °C	遊離残留塩素
採水者		佐藤 郁哉 様		所属		建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2021年12月7日 ~ 2021年12月15日					
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果	
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓					
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓					
-以下余白-							
判定		原水検査につき判定しません。					





株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市		
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試料名	布部市街地区簡易水道 浄水	試料の種類	浄水
採水地点	布部消防署		
受託年月日	2021年12月7日		
採水日時	2021年12月7日 11:20	天候	前日曇 当日曇
気温	7.0 °C	水温	9.0 °C
採水者	佐藤 郁哉 様	所属	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月15日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.57 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.0 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である ✓					




株式会社


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6279)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月				
試料名	学田地区簡易水道 原水	試料の種類	原水		
採水地点	学田浄水場				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 9:25	天候	前日曇	当日曇	
気温	7.0 °C	水温	10.0 °C	遊離残留塩素	- mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月10日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100ml /			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



株式会社 日水



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 英幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月				
試料名	学田地区簡易水道 浄水	試料の種別	浄水		
採水地点	富良野市種苗センター				
受託年月日	2021年12月7日				
採水日時	2021年12月7日 9:40	天候	前日 曇	当日 曇	
気温	7.0 °C	水温	11.0 °C	遊離残留塩素	0.25 mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2021年12月7日 ~ 2021年12月14日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL /			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.95 mg/L /			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	22.6 mg/L /			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 /			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.2 /			
7 味	異常でないこと	異常なし /			
8 臭気	異常でないこと	異常なし /			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 /			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 /			
-以下余白-					
判定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					