【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100212-001
2201026

2022年1月25日

株式会社 [redacted]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　[redacted]

委　託　者	富良野市				
件　　名	水質検査委託　富良野市上水道1月				
試　料　名	上水道下五区水源ポンプ場　原水		試料の種別	原水	
採　水　地　点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年1月17日				
採　水　日　時	2022年1月17日　9:55	天　候	前日　曇	当日　雪	
気　　温	-2.0 ℃	水　温	10.0 ℃	遊離残留塩素	— mg / L
採　水　者	佐藤 友明 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年1月17日　～　2022年1月19日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100212-002
2201027

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6211）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道1月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	10:14	天候	前日　曇	当日　雪
気温	-2.0 ℃	水温	10.0 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg / L
採水者	佐藤 友明 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年1月17日	～ 2022年1月24日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.67 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100212-003
2201028

2022年1月25日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-[illegible]）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道1月				
試料名	上水道中五区水源送水場　原水		試料の種別	原水	
採水地点	中五区水源送水場				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日　8:59	天候	前日	雪	当日	雪
気温	-2.0 ℃	水温	10.0 ℃	遊離残留塩素	—	mg / L
採水者	佐藤 友明 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年1月17日　～　2022年1月19日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100212-004
2201029

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6229）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道1月				
試料名	上水道中五区水源送水場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	富良野水処理センター				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日　9:27	天候	前日　曇	当日　雪	
気温	-2.0 ℃	水温	12.0 ℃	遊離残留塩素	0.3 ／ mg／L
採水者	佐藤 友明 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年1月17日　～　2022年1月24日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.20 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-001
2201030

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6229）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委　託　者	富良野市				
件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試　料　名	島の下地区簡易水道　原水		試料の種別	原水	
採 水 地 点	島の下浄水場				
受 託 年 月 日	2022年1月17日				
採 水 日 時	2022年1月17日	10:25	天　　候	前日　雪	当日　雪
気　　温	-2.0 ℃	水　　温	3.0 ℃	遊離残留塩素	— mg / L
採　水　者	佐藤 郁哉 様		所　　属	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2022年1月17日	～　2022年1月19日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	—	1 個/100ml				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：86 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-002
2201031

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委　託　者	富良野市				
件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試　料　名	島の下地区簡易水道　浄水		試料の種別	浄水	
採 水 地 点	ハイランドふらの				
受 託 年 月 日	2022年1月17日				
採 水 日 時	2022年1月17日	10:35	天　　候	前日雪	当日雪
気　　温	-2.0 ℃	水　　温	6.0 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg/L
採　水　者	佐藤 郁哉 様		所　　属	建設水道部上下水道課施設係	
検 査 期 日	2022年1月17日	～ 2022年1月24日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	19.4 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.1				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判　　定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-003
2201032

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	東山市街地区簡易水道　原水		試料の種別	原水	
採水地点	東山浄水場				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	10:40	天候	前日　雪	当日　雪
気温	-2.0 ℃	水温	6.0 ℃	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	七五三 寛斗 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年1月17日	～ 2022年1月19日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：1 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-004
2201033

2022年1月25日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6230）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市					
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月					
試料名	東山市街地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水	
採水地点	東山保育所					
受託年月日	2022年1月17日					
採水日時	2022年1月17日	10:10	天候	前日雪	当日雪	
気温	-2.0 ℃	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	0.90	mg / L
採水者	七五三 寛斗 様		所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年1月17日	～ 2022年1月24日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	6.6 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	6.8				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-005
2201034

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委　託　者	富良野市				
件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試　料　名	山部市街地区簡易水道　原水		試料の種別	原水	
採 水 地 点	山部浄水場				
受託年月日	2022年1月17日				
採 水 日 時	2022年1月17日　11:10	天　候	前日雪	当日雪	
気　　温	-2.0 ℃	水　温	7.0 ℃	遊離残留塩素	― mg / L
採　水　者	七五三 寛斗 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日	2022年1月17日　～　2022年1月19日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	―	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判　定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-006
2201035

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6229）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	山部市街地区簡易水道　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	山部保育所				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	11:20	天候	前日雪	当日雪
気温	-2.0 ℃	水温	7.0 ℃	遊離残留塩素	0.45 mg/L
採水者	七五三 寛斗 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年1月17日 ～ 2022年1月24日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.23 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.6				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-007
2201036

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6220）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	布部市街地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	布部浄水場				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	11:10	天候	前日雪	当日雪
気温	-2.0 ℃	水温	6.0 ℃	遊離残留塩素	-- mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年1月17日 ～ 2022年1月19日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-008
2201037

2022年1月25日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	布部市街地区簡易水道　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	布部消防署				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	11:30	天候	前日雪	当日雪
気温	-2.0 ℃	水温	9.0 ℃	遊離残留塩素	0.10 mg/L
採水者	佐藤 郁哉 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年1月17日	～ 2022年1月24日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.18 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-009
2201038

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	富丘地区簡易水道　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	家庭用水道水				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	7:40	天候	前日 曇	当日 曇
気温	-3.0 ℃	水温	5.0 ℃	遊離残留塩素	0.10 mg / L
採水者	福木 敏博 様		所属	富丘農事組合	
検査期日	2022年1月17日 ～ 2022年1月24日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-010
2201039

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6710）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　孝幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	学田地区簡易水道　原水		試料の種別	原水	
採水地点	学田浄水場				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日	9:20	天候	前日雪	当日雪
気温	-2.0 ℃	水温	9.0 ℃	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年1月17日	～ 2022年1月19日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100213-011
2201040

2022年1月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-[illegible]）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　[illegible]

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道1月				
試料名	学田地区簡易水道　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	富良野市種苗センター				
受託年月日	2022年1月17日				
採水日時	2022年1月17日　9:40	天候	前日雪	当日雪	
気温	-2.0 ℃	水温	8.0 ℃	遊離残留塩素	0.10 mg / L
採水者	佐藤 郁哉 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年1月17日　～　2022年1月24日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.99 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	23.7 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.1				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1