

富丘埋立処分場 平成 31 年 2 月 維持管理情報

1. 放流水の水質検査

■ 採取日時 平成 31 年 2 月 19 日 午前 10 時 37 分

■ 採取場所 富良野市富丘埋立処分場

検査項目	許容限度 (法定基準)	分析結果	備考
水素イオン濃度(pH)	5.8 以上 8.6 以下	8.3[9.0℃]	
生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/l以下	1.1mg/l	
化学的酸素要求量(COD)	90mg/l以下	2.5mg/l	
浮遊物質(SS)	60mg/l以下	0.5mg/l未満	
窒素含有量	120mg/l以下	2.8mg/l	

2. 施設及び設備の点検

点検項目	点検実施月日及び結果		備考
遮水工等	異常なし	(2月18日)	目視点検
擁壁	異常なし	(2月18日)	目視点検
調整池	異常なし	(2月18日)	目視点検
浸出液処理施設	異常なし	(2月1日～28日)	

3. 地下水の水質検査

■採取作業月日 平成 31 年 2 月 19 日

検査項目	採取場所		備考
	観測井上流部	観測井下流部	
電気伝導率	ms/m	8.7ms/m	上流湧水のため未測定
塩化物イオン濃度	mg/l	4.3mg/l	上流湧水のため未測定

4. 事故又は維持管理上講じた措置の記録

--

※維持管理情報は3年間の公表と法令で定められている。