


# 水質検査結果書

株式会社 

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート21ビル  
 検査責任者 代表取締役社長 中田 幸雅 (TEL 042-589-6270)

委託者	富良野市					
試料の種類別	原水					
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 原水					
採水地点	下五区水源ポンプ場					
受託年月日	2019年12月3日					
採水年月日	2019年12月3日	天候	前日	雨	当日	
気温	-4.0℃	水温	11.0℃			
採水者	鈴木 雄二 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係			
検査期日	2019年12月3日 ~ 2019年12月5日					
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓				
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL ✓				
-以下余白-						
判定	原水検査につき判定しません。					




株式会社 日水


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンプレックス21ビル  
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)



委託者		富良野市			
試料の種類別		浄水			
試料名		上水道下五区水源ポンプ場 浄水			
採水地点		下五区水源ポンプ場 (残留塩素濃度: 0.2mg/L)			
受託年月日		2019年12月3日			
採水年月日		2019年12月3日	天候	前日 雨	当日 雪
気温		-4.0℃	水温	11.0℃	
採水者		鈴木 雄二 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2019年12月3日 ~ 2019年12月10日			
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.81 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓			



株式会社



水道法第20条に基づき水質検査機関 登録番号253


東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート21ビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 幸雄 (TEL 042-589-6270)



委託者		富良野市			
試料の種類別		原水			
試料名		上水道中五区水源送水場 原水			
採水地点		中五区水源送水場			
受託年月日		2019年12月3日			
採水年月日		2019年12月3日	天候	前日	当日
気温		-4.0℃	水温	11.5℃	雪
採水者		鈴木 雄二 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2019年12月3日 ~ 2019年12月5日			
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL /			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				





株式会社



水道法第20条に基づき水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンパス21ビル  
検査責任者 代表取締役社長 中田 章利 (TEL. 042-589-6270)



委託者	富良野市			
試料の種別	原水			
試料名	島の下地区簡易水道 原水			
採水地点	島の下浄水場			
受託年月日	2019年12月3日			
採水年月日	2019年12月3日	天候	前日 雨	当日 雪
気温	-4.0℃	水温	8.0℃	
採水者	佐藤 郁哉 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2019年12月3日 ~ 2019年12月5日			

	基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性 <input checked="" type="checkbox"/>			
2	嫌気性芽胞菌	--	0 個/100mL <input checked="" type="checkbox"/>			
	-以下余白-					
判	定	原水検査につき判定しません。				





















