

株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンプレックス2Fビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 幸雄 (TEL: 042-589-6270)

委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			上水道下五区水源ポンプ場 浄水				
採 水 地 点			下五区水源ポンプ場 (残留塩素濃度 : 0.1mg/L)✓				
受託年月日			2020年5月12日				
採水年月日			2020年5月12日	天 候	前日 雨	当日 晴	
気 温			14℃	水 温	10℃		
採 水 者			佐藤 友明 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年5月12日 ~ 2020年5月26日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓				
3	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.74 mg/L ✓				
5	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満 ✓				
6	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満 ✓				
7	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満 ✓				
9	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
10	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
11	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満 ✓				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
14	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満 ✓				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L ✓				
16	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4 mg/L ✓				
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	97.8 mg/L ✓				
18	蒸発残留物	500mg/L以下	126 mg/L ✓				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L ✓				
20	pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ✓				
21	味	異常でないこと	異常なし ✓				
22	臭気	異常でないこと	異常なし ✓				
23	色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓				
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓				
	-以下余白-						
							</

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




才出

2020年5月26日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンテック21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 達雅 (TEL.042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンテクスビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			上水道中五区水源送水場 浄水				
採 水 地 点			水処理センター（残留塩素濃度：0.25mg/L）				
受託年月日			2020年5月12日				
採水年月日			2020年5月12日	天 候	前日 雨	当日 晴	
気 温			14℃	水 温	12℃		
採 水 者			香川 祐樹 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年5月12日 ～ 2020年5月26日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.009 mg/L				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.73 mg/L				
6	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
7	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
8	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
9	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
10	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L				
11	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
12	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L				
13	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
14	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
15	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L				
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
17	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8 mg/L				
18	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	135 mg/L				
19	蒸発残留物	500mg/L以下	171 mg/L				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
21	pH値	5.8以上8.6以下	7.5				
22	味	異常でないこと	異常なし				
23	臭気	異常でないこと	異常なし				
24	色度	5度以下	0.5 度 未満				
25	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




精武園

2020年5月26日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンプテック21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-

様式-1



株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 幸雅 (TEL 042-589-6270)

委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			島の下地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点			ハイランドふらの（残留塩素濃度：0.30mg/L）／				
受託年月日			2020年5月12日				
採水年月日			2020年5月12日	天 候	前日 雨	当日 晴	
気 温			18℃	水 温	9℃		
採 水 者			佐藤 郁哉 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年5月12日 ～ 2020年5月22日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL 〇				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性 〇				
3	シアン化物イオン及び強化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇				
4	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 〇				
5	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満 〇				
6	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満 〇				
7	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002 mg/L 〇				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満 〇				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L 〇				
10	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇				
11	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006 mg/L 〇				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満 〇				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 〇				
14	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満 〇				
16	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06 mg/L 〇				
17	塩化物イオン	200mg/L以下	12.0 mg/L 〇				
18	蒸発残留物	500mg/L以下	71 mg/L 〇				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L 〇				
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.4 〇				
21	味	異常でないこと	異常なし 〇				
22	臭気	異常でないこと	異常なし 〇				
23	色度	5度以下	0.5 度 未満 〇				
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満 〇				
	-以下余白-						
							</

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




才

2020年5月26日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンテグア21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 康雅 (TEL) 042-589-6270

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



株式会社 伊藤

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL.042-589-6270)

委 託 者		富良野市				
試 料 の 種 別		浄水				
試 料 名		東山市街地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点		東山保育所（残留塩素濃度：0.14mg/L）				
受託年月日		2020年5月12日				
採水年月日		2020年5月12日	天 候	前日 雨	当日 晴	
気 温		18℃	水 温	8℃		
採 水 者		七五三 寛斗 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日		2020年5月12日 ～ 2020年5月22日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性			
3	シアン化物イオン及び強化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
4	塩素酸	0.6mg/L以下	0.19 mg/L			
5	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			
6	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
7	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満			
8	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
9	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
10	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
11	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満			
12	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
13	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
14	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満			
15	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			
16	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6 mg/L			
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満			
18	pH値	5.8以上8.6以下	7.1			
19	味	異常でないこと	異常なし			
20	臭気	異常でないこと	異常なし			
21	色度	5度以下	0.5 度 未満			
22	濁度	2度以下	0.1 度 未満			
	-以下余白-					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1



才

2020年5月26日

株式会社イナ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンプレックス21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 卓雅 (TEL. 042-589-6270)

[illegible]

様式-1



精武園

2020年5月26日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL.042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1




才 端
山 式
才 固
才 永

2020年5月26日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日本コンクリート21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL.042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-

様式-1



株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 雅雅 (TEL 042-589-6270)

委 託 者		富良野市				
試 料 の 種 別		浄水				
試 料 名		布部市街地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点		布部消防署（残留塩素濃度：0.15mg/L）～				
受託年月日		2020年5月12日				
採水年月日		2020年5月12日	天 候	前日 雨	当日 晴	
気 温		14℃	水 温	9.5℃		
採 水 者		鈴木 雄二 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日		2020年5月12日 ～ 2020年5月22日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目	基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL 〇			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性 〇			
3	シアン化物イオン及び強化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇			
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.26 mg/L 〇			
5	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満 〇			
6	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満 〇			
7	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇			
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満 〇			
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L 〇			
10	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇			
11	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L 〇			
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満 〇			
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満 〇			
14	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 〇			
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満 〇			
16	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4 mg/L 〇			
17	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300mg/L以下	130 mg/L 〇			
18	蒸発残留物	500mg/L以下	177 mg/L 〇			
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4 mg/L 〇			
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.2 〇			
21	味	異常でないこと	異常なし 〇			
22	臭気	異常でないこと	異常なし 〇			
23	色度	5度以下	0.5 度 未満 〇			
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満 〇			
	-以下余白-					
				</		




才

2020年5月26日

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンテナー21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雄 (TEL.042-589-6270)

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

委 託 者			富良野市				
試 料 の 種 別			浄水				
試 料 名			学田地区簡易水道 浄水				
採 水 地 点			富良野市種苗センター（残留塩素濃度：0.30mg/L）				
受託年月日			2020年5月12日				
採水年月日			2020年5月12日	天 候	前日 雨	当日 晴	
気 温			14℃	水 温	9℃		
採 水 者			香川 祐樹 様	（所属）	建設水道部上下水道課施設係		
検 査 期 日			2020年5月12日 ～ 2020年5月22日				
基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果	基 準 項 目		基 準 値	検 査 結 果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002 mg/L				
4	シアン化物イオン及び強化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.86 mg/L				
6	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
7	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
8	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
9	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
10	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
12	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L				
13	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
14	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
15	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L				
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
17	塩化物イオン	200mg/L以下	23.8 mg/L				
18	蒸発残留物	500mg/L以下	170 mg/L				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし				
23	色度	5度以下	0.5 度 未満				
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1