【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200064-001
2209024

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道9月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場　原水			試料の種別	原水
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　9:50	天候		前日　晴	当日　晴
気温	20.0 ℃	水温	12.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日　～　2022年9月8日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200064-002
2209025

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道9月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日	10:00	天候	前日　晴	当日　晴
気温	20.0 ℃	水温	12.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg／L
採水者	鈴木 雄二 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年9月6日	～ 2022年9月13日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.84 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	6.8				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.7 度				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200064-003
2209026

2022年9月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道9月				
試料名	上水道中五区水源送水場　原水			試料の種別	原水
採水地点	中五区水源送水場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　8:50	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	19.0 ℃	水温	12.8 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日　～　2022年9月8日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200064-004
2209027

2022年9月13日

株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道9月				
試料名	上水道中五区水源送水場　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	富良野水処理センター				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　10:25		天候	前日　晴	当日　晴
気温	20.0 ℃	水温	18.0 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg / L
採水者	鈴木 雄二 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年9月6日　～　2022年9月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.86 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-001
2209028

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	島の下地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	島の下浄水場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　9:55	天候	前日	晴	当日 晴
気温	23.0 ℃	水温	13.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日 ～ 2022年9月8日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：34 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-002
2209029

2022年9月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英毅

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	島の下地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	ハイランドふらの				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日	10:05	天候	前日晴	当日晴
気温	23.0 ℃	水温	13.0 ℃	遊離残留塩素	0.45 mg/L
採水者	佐々木 雄大 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年9月6日	～	2022年9月13日		

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	15.4 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-003
2209030

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	東山市街地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	東山浄水場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　9:35	天候		前日晴	当日晴
気温	23.0 ℃	水温	10.0 ℃	遊離残留塩素	― mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日 ～ 2022年9月8日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性 ／				
2	嫌気性芽胞菌	―	0 個/100mL ／				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：32 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-004
2209031

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	東山市街地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	東山保育園				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日	9:20	天候	前日 晴	当日 晴
気温	23.0 ℃	水温	15.0 ℃	遊離残留塩素	0.4 mg / L
採水者	宮村 歩 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年9月6日	～ 2022年9月13日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
5	pH値	5.8以上8.6以下	6.7				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-005
2209032

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	山部市街地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	山部浄水場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　10:20	天候		前日曇	当日曇
気温	23.0 ℃	水温	11.0 ℃	遊離残留塩素	― mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日　～　2022年9月13日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	―	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-006
2209033

2022年9月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	山部市街地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	山部保育園				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日	10:05	天候	前日晴	当日晴
気温	23.0 ℃	水温	18.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg / L
採水者	宮村 歩 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年9月6日	～	2022年9月13日		

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.75 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.5				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-007
2209034

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	布部市街地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	布部浄水場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日	10:35	天候	前日晴	当日晴
気温	23.0 ℃	水温	9.0 ℃	遊離残留塩素	― mg / L
採水者	佐々木 雄大 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年9月6日	～	2022年9月8日		

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	―	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-008
2209035

2022年9月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	布部市街地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	布部消防署				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　10:50	天候		前日雨	当日雨
気温	23.0 ℃	水温	18.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日　～　2022年9月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.50 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-009
2209036

2022年9月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	富丘地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	水源地				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　4:20	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	18.0 ℃	水温	6.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	稲木 敏博 様	所属	富丘水道管理組合		
検査期日	2022年9月6日 ～ 2022年9月8日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-010
2209037

2022年9月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	富丘地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	家庭用水道水				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日	4:00	天候	前日 晴	当日 晴
気温	19.0 ℃	水温	7.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg / L
採水者	稲木 敏博 様		所属	富丘水道管理組合	
検査期日	2022年9月6日	～ 2022年9月13日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-011
2209038

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	学田地区簡易水道　原水			試料の種別	原水
採水地点	学田浄水場				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　9:06	天候		前日晴	当日晴
気温	23.0 ℃	水温	10.0 ℃	遊離残留塩素	－ mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日 ～ 2022年9月8日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200065-012
2209039

2022年9月13日

株式会社 イオ
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月				
試料名	学田地区簡易水道　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	富良野市種苗センター				
受託年月日	2022年9月6日				
採水日時	2022年9月6日　9:25	天候		前日雨	当日雨
気温	23.0 ℃	水温	18.0 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年9月6日 ～ 2022年9月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.86 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	23.1 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.1				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1