

布部小中学校

【省エネ目標】

昨年度より使用量をオーバーしないこと

【取組内容】

1. 省エネやCO2排出量等の目標

- ・昨年度の数値をオーバーしないこと

2. ボイラーの運転管理基準

- ・設定温度を80℃にし、外気温により暖房運転を変更
- ・教室と管理諸室の運転時間の設定を変える（加湿器使用）
教室：7：00～15：30 管理諸室：6：30～19：00
- ・ボイラーの稼働時間を24時間設定

3. その他の取組

- ・節電（使用していない教室等の消灯）
- ・使用頻度が低い教室の設定温度を低くする

令和3年度 使用量	令和4年度 使用量	増減率
電気 33,308.0kwh	電気	
灯油・重油 34,400.0L	灯油・重油	
LPG 9.9 m ³	LPG	
年間エネルギー使用量 41.2kL	年間エネルギー使用量	
年間CO2排出量 101.4t-CO2	年間CO2排出量	
温室効果ガスの直接排出量 85.7t-CO2	温室効果ガスの直接排出量	
他から供給された電気等の間接排出量 15.7t-CO2	他から供給された電気等の間接排出量	