【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200158-001
2303017

2023年3月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道3月				
試料名	下五区水源ポンプ場　原水			試料の種別	原水
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:15	天候		前日　晴	当日　晴
気温	2.0 ℃	水温	10.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200158-002
2303018

2023年3月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道3月				
試料名	下五区水源ポンプ場　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:25	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	2.0 ℃	水温	10.0 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg / L
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.62 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.6 度				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200158-003
2303019

2023年3月13日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道3月				
試料名	中五区水源送水場　原水			試料の種別	原水
採水地点	中五区水源送水場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:00		天候	前日　晴	当日　晴
気温	2.0 ℃	水温	12.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	鈴木 雄二 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2023年3月7日 ～ 2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性 ／				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL ／				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200158-004
2303020

2023年3月13日

株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英孝

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託　富良野市上水道3月				
試料名	中五区水源送水場　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	富良野水処理センター				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　10:00	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	2.0 ℃	水温	7.0 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg / L
採水者	鈴木 雄二 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.98 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.6 度				
10	濁度	2度以下	0.1 度未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-001
2303021

2023年3月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	島の下地区　原水			試料の種別	原水
採水地点	島の下浄水場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:45	天候		前日　晴	当日　晴
気温	5.0 ℃	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日 ～ 2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100ml				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：4 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-002
2303022

2023年3月13日

株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6230）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	島の下地区　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	ハイランドふらの				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　10:00	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	3.0 ℃	遊離残留塩素	0.4 mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	21.8 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.2				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-003
2303023

2023年3月13日

株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	東山市街地区　原水			試料の種別	原水
採水地点	東山浄水場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:25	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	6.0 ℃	遊離残留塩素	ー　mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	1 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：5 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-004
2303024

2023年3月13日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6230）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	東山市街地区　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	東山保育所				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:40	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	0.17 mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
5	pH値	5.8以上8.6以下	6.8				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-005
2303025

2023年3月13日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	山部市街地区　原水			試料の種別	原水
採水地点	山部浄水場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　10:10	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	9.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	佐々木 雄大 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-006
2303026

2023年3月13日

株式会社
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	山部市街地区　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	山部保育所				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日	10:20	天候	前日　晴	当日　晴
気温	5.0 ℃	水温	5.0 ℃	遊離残留塩素	0.41 mg / L
採水者	佐々木 雄大 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2023年3月7日	～ 2023年3月13日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.80 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.5				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-007
2303027

2023年3月13日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	布部市街地区　原水			試料の種別	原水
採水地点	布部浄水場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　10:25	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	8.0 ℃	遊離残留塩素	ー　mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-008
2303028

2023年3月13日

株式会社 [illegible]
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	布部市街地区　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	布部会館				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日	10:45	天候	前日　晴	当日　晴
気温	5.0 ℃	水温	2.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg / L
採水者	宮村 歩 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2023年3月7日	～	2023年3月13日		

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.47 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-009
2303029

2023年3月13日

株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	富丘地区　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	自宅				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日	8:00	天候	前日　晴	当日　曇
気温	5.0 ℃	水温	5.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg / L
採水者	藤野　雄仁 様		所属	富丘水道利用組合	
検査期日	2023年3月7日	～	2023年3月13日		

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-010
2303030

2023年3月13日

株式会社 [illegible]

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	学田地区　原水			試料の種別	原水
採水地点	学田浄水場				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:10	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	9.0 ℃	遊離残留塩素	ー mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月10日				

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No. A2200159-011
2303031

2023年3月13日

株式会社イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6230）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月				
試料名	学田地区　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	種苗センター				
受託年月日	2023年3月7日				
採水日時	2023年3月7日　9:25	天候	前日　晴	当日　晴	
気温	5.0 ℃	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg / L
採水者	宮村 歩 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2023年3月7日　～　2023年3月13日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.87 mg/L				
4	塩化物イオン	200mg/L以下	22.9 mg/L				
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満				
6	pH値	5.8以上8.6以下	7.2				
7	味	異常でないこと	異常なし				
8	臭気	異常でないこと	異常なし				
9	色度	5度以下	0.5 度 未満				
10	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1