No. A2300196-001
2312008

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道12月		
試 料 名	下五区水源ポンプ場　原水		
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2023年12月6日　9:15		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	-3　℃	水　温	11　℃
採 取 者	鈴木 雄二 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　考	

様式-3

No. A2300196-002
2312009

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道12月			
試 料 名	下五区水源ポンプ場　浄水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2023年12月6日　9:35			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.2	mg/L
気　温	-3　℃	水　温	11	℃
採 取 者	鈴木 雄二 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.86	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.9	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2

No. A2300196-003
2312010

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道12月		
試 料 名	中五区水源送水場　原水		
採 水 場 所	中五区水源送水場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2023年12月6日　9:00		
天　　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　　温	-4　℃	水　　温	12　℃
採 取 者	鈴木 雄二 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　　考	

様式-3

No. A2300196-004
2312011

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道12月			
試 料 名	中五区水源送水場　浄水			
採 水 場 所	富良野水処理センター			
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2023年12月6日　9:55			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.15	mg/L
気　温	-3　℃	水　温	10	℃
採 取 者	鈴木 雄二 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	―	陰性	検出されないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.07	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	8.9	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	―	7.3	5.8以上8.6以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2

No. A2300169-001
2312012

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試 料 名	島の下地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	島の下浄水場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2023年12月6日　10:25		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	-4　℃	水　温	10　℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　考	

様式-3

No. A2300169-002
2312013

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試料名	島の下地区簡易水道　浄水		
採水場所	ハイランドふらの		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水
採水日時	2023年12月6日　10:05		
天　候	曇	遊離残留塩素	0.44　mg/L
気　温	-4　℃	水　温	7　℃
採取者	宮村 歩 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	14.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	—	7.0	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です
検査期間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2

No. A2300169-003
2312014

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試料名	東山市街地区簡易水道　原水		
採水場所	東山浄水場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採水日時	2023年12月6日　9:30		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	-4　℃	水　温	7　℃
採取者	佐藤 郁哉 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検査期間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　考	

様式-3

No. A2300169-004
2312015

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東山保育所			
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2023年12月6日　10:00			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.15	mg/L
気　温	-4　℃	水　温	8	℃
採 取 者	佐藤 郁哉 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	―	陰性	検出されないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	5.6	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	―	7.0	5.8以上8.6以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2

No. A2300169-005
2312016

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	山部浄水場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2023年12月6日　10:20		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	-4　℃	水　温	7　℃
採 取 者	佐藤 郁哉 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　考	

様式-3

No. A2300169-006
2312017

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	山部保育所			
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2023年12月6日　10:30			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.25	mg/L
気　温	-4　℃	水　温	10	℃
採 取 者	佐藤 郁哉 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.10	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.4	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	7.6	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2

No. A2300169-007
2312018

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	布部浄水場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2023年12月6日　11:05		
天　　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　　温	-4　℃	水　　温	10　℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　　考	

様式-3

No. A2300169-008
2312019

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	布部消防署			
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2023年12月6日　11:20			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.10	mg/L
気　温	-4　℃	水　温	8	℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.94	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.4	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	7.0	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2

No. A2300169-009
2312020

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試 料 名	富丘地区簡易水道　浄水		
採 水 場 所	自宅（残留塩素濃度：0.1mg/L）		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水
採 水 日 時	2023年12月6日　7:00		
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.1　mg/L
気　　温	-3　℃	水　　温	7　℃
採 取 者	藤野 雄仁 様	所　　属	富丘水道利用組合

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	—	7.4	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　　考	

様式-2

No. A2300169-010
2312021

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試 料 名	学田地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	学田浄水場		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2023年12月6日　9:25		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	-4　℃	水　温	10　℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性 ／	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0 ／	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月8日
備　考	

様式-3

No. A2300169-011
2312022

水 質 検 査 結 果 書

2023年12月13日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月		
試 料 名	学田地区簡易水道　浄水		
採 水 場 所	富良野市種苗センター		
受託年月日	2023年12月6日	試料の種別	浄水
採 水 日 時	2023年12月6日　9:40		
天　候	曇	遊離残留塩素	0.36　mg/L
気　温	-4　℃	水　温	10　℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.03	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	23.5	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2023年12月6日　～　2023年12月13日
備　考	

様式-2