No. 24-14130-1
2412008

水 質 検 査 結 果 書

2024年12月9日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	令和6年度PFOS、PFOA、PFHxS分析		
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水		
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場		
受託年月日	2024年12月4日	試料の種別	浄水
採 水 日 時	2024年12月4日　9:50		
天　候	晴	遊離残留塩素	0.2　mg/L
気　温	-2　℃	水　温	8　℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	目標値	定量下限値	検 査 方 法
1	PFOS	mg/L	0.000001未満 -	合計で0.00005	0.000001	液体クロマトグラフ質量分析法
2	PFOA	mg/L	0.000024 -		0.000001	液体クロマトグラフ質量分析法
3	PFHxS	mg/L	0.000001未満 -	-	0.000001	液体クロマトグラフ質量分析法
	-以下余白-					

判　定	水質管理目標設定項目につき判定しません。
検 査 期 間	2024年12月4日　～　2024年12月6日
備　考	上記検査の方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（固相抽出-液体クロマトグラフ質量分析法）に準ずる。

様式-2

No. 24-14130-2
2412009

水 質 検 査 結 果 書

2024年12月9日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
代表取締役社長　中田　章雅
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	令和6年度PFOS、PFOA、PFHxS分析			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採 水 場 所	富良野水処理センター			
受託年月日	2024年12月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2024年12月4日　10:25			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.3	mg/L
気　　温	-2　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	PFOS	mg/L	0.000001未満	合計で0.00005	0.000001	液体クロマトグラフ質量分析法
2	PFOA	mg/L	0.000025		0.000001	液体クロマトグラフ質量分析法
3	PFHxS	mg/L	0.000001未満	-	0.000001	液体クロマトグラフ質量分析法
	-以下余白-					

判　　定	水質管理目標設定項目につき判定しません。
検 査 期 間	2024年12月4日　～　2024年12月6日
備　　考	上記検査の方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（固相抽出-液体クロマトグラフ質量分析法）に準ずる。

様式-2