


No. A2500186-004
2512016

富良野市

様



株式

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者 井上 和之


件 名	水質検査委託 富良野市上水道12月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場 浄水			
採 水 場 所	富良野水処理センター			
受託年月日	2025年12月3日	試料の種類	浄水	
採 水 日 時	2025年12月3日	9:20		
天 候	晴	遊離残留塩素	0.30	mg/L
気 温	0 ℃	水 温	16	℃
採 取 者	宮村 歩 機	所 属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.87	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	9.5	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					
判 定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。					
検 査 期 間	2025年12月3日 ~ 2025年12月12日					
備 考						

No. A2500185-004
2512020

様



株式会社

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者 井上 和夫

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

様式-2

2025年12月12日

様

株式会社イネコ

計量証明事業所登録番号 東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 アクア21ビル
TEL:042-589-6270 Fax:042-589-6274
水質検査部門管理者 井上 和之

[illegible]

