No. A2500258-001
2603034

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道3月		
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　原水		
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場		
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2026年3月4日　9:35		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	1　℃	水　温	10　℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　考	

様式-3

No. A2500258-002
2603035

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道3月				
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水				
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水		
採 水 日 時	2026年3月4日　9:55				
天　候	曇	遊離残留塩素	0.29	mg/L	
気　温	1　℃	水　温	9	℃	
採 取 者	住吉 祐一 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係		

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.81	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	6.0	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　考	

様式-2

No. A2500258-003
2603036

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道3月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　原水			
採 水 場 所	中五区水源送水場			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年3月4日　8:50			
天　　候	曇	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	10	℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　　考	

様式-3

水 質 検 査 結 果 書

No. A2500258-004
2603037

2026年3月16日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道3月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採 水 場 所	富良野水処理センター			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年3月4日　9:15			
天　　候	曇	遊離残留塩素	0.18	mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.74	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	10.6	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　　考	

様式-2

No. A2500259-001
2603038

水 質 検 査 結 果 書

2026年3月16日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	島の下浄水場			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年3月4日　9:10			
天　　候	曇	遊離残留塩素	―	mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	4	℃
採 取 者	小松 洋暁 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	―	陽性	検出されないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	1	―	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　　考	大腸菌：14 MPN/100mL

様式-3

No. A2500259-002
2603039

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	ハイランドふらの			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年3月4日　9:20			
天　　候	曇	遊離残留塩素	0.3	mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	5	℃
採 取 者	小松 洋暁 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	17.1	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	—	7.1	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　　考	

様式-2

No. A2500259-003
2603040

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月		
試 料 名	東山市街地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	東山浄水場		
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2026年3月4日　9:30		
天　　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	5　℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　　考	

様式-3

No. A2500259-004
2603041

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東山保育所			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年3月4日　9:50			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.3	mg/L
気　温	1　℃	水　温	5	℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　考	

様式-2

No. A2500259-005
2603042

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月		
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	山部浄水場		
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2026年3月4日　10:25		
天　　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	8　℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　　考	

様式-3

水 質 検 査 結 果 書

No. A2500259-006
2603043

2026年3月16日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	山部保育所			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年3月4日　10:15			
天　　候	曇	遊離残留塩素	0.45	mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	宮村 歩 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	―	陰性	検出されないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.71	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.1	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	―	7.6	5.8以上8.6以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　　考	

様式-2

No. A2500259-007
2603044

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月		
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	布部浄水場		
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2026年3月4日　10:20		
天　　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	10　℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　　考	

様式-3

No. A2500259-008
2603045

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	布部会館			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年3月4日　10:40			
天　　候	曇	遊離残留塩素	0.16	mg/L
気　　温	1　℃	水　　温	3	℃
採 取 者	住吉 祐一 様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.88	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　　考	

様式-2

No. A2500259-009
2603046

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月		
試 料 名	富丘地区簡易水道　浄水		
採 水 場 所	東富丘		
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水
採 水 日 時	2026年3月4日　4:00		
天　候	曇	遊離残留塩素	0.1 mg/L
気　温	6.9 ℃	水　温	4 ℃
採 取 者	稲木 敏博 様	所　属	富丘水道利用組合

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　考	

様式-2

水 質 検 査 結 果 書

No. A2500259-010
2603047

2026年3月16日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
Tel:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月		
試 料 名	学田地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	学田浄水場		
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2026年3月4日　9:40		
天　候	曇	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	1　℃	水　温	8　℃
採 取 者	小松 洋暁 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月6日
備　考	

様式-3

No. A2500259-011
2603048

2026年3月16日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 白井
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道3月			
試 料 名	学田地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	富良野市種苗センター			
受託年月日	2026年3月4日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年3月4日　9:50			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.3	mg/L
気　温	1　℃	水　温	8	℃
採 取 者	小松 洋暁 様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	22.1	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	—	7.1	5.8以上8.6以下	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年3月4日　～　2026年3月16日
備　考	

様式-2