No. A2600089-001-1
2607064-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道7月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　原水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:15			
天　　候	晴	遊離残留塩素	―	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	金徳　光浩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	―	陰性	検出されないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.004	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.82	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000009	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	4.8	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	87.0	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	133	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000009mg/L

様式-3

No. A2600089-001-2
2607064-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道7月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　原水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:15			
天　候	晴	遊離残留塩素	―	mg/L
気　温	25　℃	水　温	11	℃
採 取 者	金徳　光浩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	―	6.8	5.8以上8.6以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.5	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	―	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

様式-3

No. A2600089-002
2607065

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道7月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:15			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.1	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	金徳　光浩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.84	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	6.8	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

No. A2600089-003-1
2607066-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道7月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　原水			
採 水 場 所	中五区水源送水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　8:50			
天　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	25　℃	水　温	9	℃
採 取 者	金徳　光浩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.010	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.94	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000010	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.0	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	8.6	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	143	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	201	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000010mg/L

No. A2600089-003-2
2607066-2

2026年7月21日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道7月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　原水			
採 水 場 所	中五区水源送水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　8:50			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	金徳　光浩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	－	7.3	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.5	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

様式-3

No. A2600089-004
2607067

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道7月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採 水 場 所	中五区水源送水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:00			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.2	mg/L
気　温	25　℃	水　温	15	℃
採 取 者	金徳　光浩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.00	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	10.0	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	7.3	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

No. A2600090-001-1
2607068-1

2026年7月21日

水　質　検　査　結　果　書

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試料名	島の下地区簡易水道　原水		
採水場所	島の下浄水場		
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水
採水日時	2026年7月8日　9:30		
天　候	晴	遊離残留塩素	ー　mg/L
気　温	25　℃	水　温	13　℃
採取者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	46	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	ー	陽性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.6	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.13	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.17	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.7	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	13.0	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.7	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	91	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　定	原水検査につき判定しません。
検査期間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	大腸菌：15 MPN/100mL

様式-3

No. A2600090-001-2
2607068-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	島の下浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:30			
天　候	晴	遊離残留塩素	ー	mg/L
気　温	25　℃	水　温	13	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	ー	7.4	5.8以上8.6以下	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	ー	弱藻臭	異常でないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	3.5	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	4.7	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

No. A2600090-002
2607069

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	ハイランドふらの			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:00			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.29	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	10	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	18.6	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

No. A2600090-003-1
2607070-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月		
試 料 名	東山市街地区簡易水道　原水		
採 水 場 所	東山浄水場		
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水
採 水 日 時	2026年7月8日　10:00		
天　　候	晴	遊離残留塩素	－　mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	9　℃
採 取 者	七五三 寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	50	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陽性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	9.0	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	60	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	大腸菌：9 MPN/100mL

様式-3

No. A2600090-003-2
2607070-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	東山浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:00			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	七五三 寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	－	6.9	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	－	微藻臭	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.9	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.4	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

No. A2600090-004
2607071

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東山増圧ポンプ所			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:30			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.28	mg/L
気　温	25　℃	水　温	12	℃
採 取 者	七五三 寛斗　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	4.4	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.0	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

様式-2

No. A2600090-005-1
2607072-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	山部浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:40			
天　候	晴	遊離残留塩素	—	mg/L
気　温	25　℃	水　温	11	℃
採 取 者	七五三 寛斗　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.003	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.93	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000009	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	4.8	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	81.9	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	152	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000009mg/L

様式-3

No. A2600090-005-2
2607072-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	山部浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:40			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	七五三 寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	－	7.5	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

No. A2600090-006
2607073

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	山部保育所			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:55			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.30	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	14	℃
採 取 者	七五三 寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.87	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	7.6	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

No. A2600090-007-1
2607074-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	布部浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:20			
天　　候	晴	遊離残留塩素	ー	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.003	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.55	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	151	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	216	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000002mg/L

No. A2600090-007-2
2607074-2

2026年7月21日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	布部浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:20			
天　　候	晴	遊離残留塩素	―	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	―	6.8	5.8以上8.6以下	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	―	異常なし	異常でないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	―	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

様式-3

No. A2600090-008
2607075

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	布部会館			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　9:50			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.16	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	18	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.61	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	6.9	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

様式-2

No. A2600090-009-1
2607076-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	富丘水源地			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　4:00			
天　候	曇	遊離残留塩素	ー	mg/L
気　温	15　℃	水　温	8	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.0	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26.2	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	77	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

様式-3

No. A2600090-009-2
2607076-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	富丘水源地			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　4:00			
天　　候	曇	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	15　℃	水　　温	8	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	－	7.3	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

No. A2600090-010
2607077

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 三才

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	自宅			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　3:30			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.1	mg/L
気　温	17 ℃	水　温	18	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.3	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

No. A2600090-011-1
2607078-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試料名	学田地区簡易水道　原水			
採水場所	学田浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採水日時	2026年7月8日　10:20			
天　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	25　℃	水　温	11	℃
採取者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.94	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.0	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
28	塩化物イオン	mg/L	20.5	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.3	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
30	蒸発残留物	mg/L	165	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23

判　定	原水検査につき判定しません。
検査期間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

様式-3

No. A2600090-011-2
2607078-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社 千代田
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	学田地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	学田浄水場			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:20			
天　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	25　℃	水　温	11	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
37	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
38	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
39	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
40	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
41	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　考	

No. A2600090-012
2607079

水 質 検 査 結 果 書

2026年7月21日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道7月			
試 料 名	学田地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	富良野市種苗センター			
受託年月日	2026年7月8日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年7月8日　10:00			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.45	mg/L
気　　温	25　℃	水　　温	15	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	21.0	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年7月8日　～　2026年7月21日
備　　考	

様式-2