No. A2600114-001
2608067

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道8月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　原水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　9:15			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
3	クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
4	ジアルジア	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月20日
備　　考	

様式-3

No. A2600114-002-1
2608068-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道8月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:20			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.4	mg/L
気　温	29　℃	水　温	11	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.004	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.24	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000011	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検査期間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000011mg/L

様式-2

No. A2600114-002-2
2608068-2

2026年8月20日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道8月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:20			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.4	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	91.1	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	114	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	6.8	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　　考	

No. A2600114-003
2608069

2026年8月20日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道8月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　原水			
採 水 場 所	中五区水源送水場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:40			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	14	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月7日
備　　考	

様式-3

No. A2600114-004-1
2608070-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道8月			
試料名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採水場所	中五区水処理センター			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採水日時	2026年8月5日　8:50			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.2	mg/L
気　温	29　℃	水　温	14	℃
採取者	小松　洋暁　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.009	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.86	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000012	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検査期間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000012mg/L

様式-2

No. A2600114-004-2
2608070-2

2026年8月20日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市上水道8月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採 水 場 所	中五区水処理センター			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　8:50			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.2	mg/L
気　温	29　℃	水　温	14	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	9.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	139	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	180	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	7.2	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2

水　質　検　査　結　果　書

No. A2600115-001
2608071

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	島の下浄水場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　9:30			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検　査　項　目	単　位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検　査　方　法
1	大腸菌	－	陽性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
3	クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
4	ジアルジア	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月20日
備　　考	大腸菌：5 MPN/100mL

No. A2600115-002-1
2608072-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	ハイランドふらの			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:30			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.11	mg/L
気　温	29　℃	水　温	13	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.4	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

No. A2600115-002-2
2608072-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	ハイランドふらの			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:30			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.11	mg/L
気　温	29 ℃	水　温	13	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.8	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	16.5	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.6	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	65	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	7.0	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

No. A2600115-003
2608073

2026年8月20日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 千木山

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	東山浄水場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:05			
天　　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単　位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陽性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
3	クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
4	ジアルジア	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月20日
備　　考	大腸菌：1 MPN/100mL

様式-3

No. A2600115-004-1
2608074-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東山増圧ポンプ所			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　9:45			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.25	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	14	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　　考	

様式-2

No. A2600115-004-2
2608074-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東山増圧ポンプ所			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　9:45			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.25	mg/L
気　温	29　℃	水　温	14	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.3	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	4.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10.6	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	39	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.2	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2

No. A2600115-005
2608075

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 ア オ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	山部浄水場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:55			
天　　候	晴	遊離残留塩素	ー	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	9	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単　位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月7日
備　　考	

様式-3

No. A2600115-006-1
2608076-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	山部保育所			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:40			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.38	mg/L
気　温	29　℃	水　温	14	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.61	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000009	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000009mg/L

様式-2

No. A2600115-006-2
2608076-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	山部保育所			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:40			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.38	mg/L
気　温	29　℃	水　温	14	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	5.1	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75.2	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	115	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	7.6	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2

No. A2600115-007
2608077

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	布部浄水場			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:10			
天　　候	晴	遊離残留塩素	ー	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	8	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月7日
備　　考	

様式-3

No. A2600115-008-1
2608078-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	布部会館			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:45			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.12	mg/L
気　温	29　℃	水　温	18	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.003	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.11	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000003	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	PFOS：0.000001mg/L未満 PFOA：0.000003mg/L

No. A2600115-008-2
2608078-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	布部会館			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　10:45			
天　　候	晴	遊離残留塩素	0.12	mg/L
気　　温	29　℃	水　　温	18	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.09	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.14	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.02	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	5.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	141	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	179	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	6.9	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　　考	

様式-2

No. A2600115-009
2608079

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	富丘水源地			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年8月5日　4:00			
天　候	晴	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	12　℃	水　温	7	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
3	クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
4	ジアルジア	個/10L	0	－	0	健水発第0330006号　別添3
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月20日
備　考	

様式-3

No. A2600115-010-1
2608080-1

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月		
試料名	富丘地区簡易水道　浄水		
採水場所	自宅		
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水
採水日時	2026年8月5日　3:30		
天　候	晴	遊離残留塩素	0.1　mg/L
気　温	15　℃	水　温	18　℃
採取者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検査期間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2

No. A2600115-010-2
2608080-2

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	自宅			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年8月5日　3:30			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.1	mg/L
気　温	15　℃	水　温	18	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	25.9	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	54	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	7.3	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2

No. A2600115-011
2608081

水 質 検 査 結 果 書

2026年8月20日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月		
試料名	学田地区簡易水道　原水		
採水場所	学田浄水場		
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	原水
採水日時	2026年8月5日　9:15		
天　候	晴	遊離残留塩素	－　mg/L
気　温	29　℃	水　温	9　℃
採取者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検査期間	2026年8月5日　～　2026年8月7日
備　考	

様式-3

No. A2600115-012-1
2608082-1

2026年8月20日

水　質　検　査　結　果　書

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試料名	学田地区簡易水道　浄水			
採水場所	富良野市種苗センター			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採水日時	2026年8月5日　9:45			
天　候	晴	遊離残留塩素	0.56	mg/L
気　温	29　℃	水　温	17	℃
採取者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第7
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.95	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000001 未満	0.00005mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第45
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
22	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6mg/L以下	0.05	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表18
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.1mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第17-2
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検査期間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2

No. A2600115-012-2
2608082-2

2026年8月20日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託　富良野市簡易水道8月			
試料名	学田地区簡易水道　浄水			
採水場所	富良野市種苗センター			
受託年月日	2026年8月5日	試料の種別	浄水	
採水日時	2026年8月5日	9:45		
天　候	晴	遊離残留塩素	0.56	mg/L
気　温	29　℃	水　温	17	℃
採取者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
31	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.09mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第15
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005 未満	0.08mg/L以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第19-2
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.2mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下	0.01	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.4	200mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.05mg/L以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
39	塩化物イオン	mg/L	21.5	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.7	300mg/L以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第6
41	蒸発残留物	mg/L	154	500mg/L以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第23
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第24
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下	0.000001	平成15年厚生労働省告示第261号別表第25
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号別表第28-2
46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号別表第29
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
48	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
49	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
50	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
51	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
52	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検査期間	2026年8月5日　～　2026年8月19日
備　考	

様式-2