No. A2600143-001
2609054

水　質　検　査　結　果　書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道9月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　原水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　8:50			
天　　候	雨	遊離残留塩素	ー	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検　査　項　目	単　位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検　査　方　法
1	大腸菌	ー	陰性	検出されないこと	ー	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ー	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　　考	

No. A2600143-002
2609055

2026年9月15日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道9月			
試 料 名	上水道下五区水源ポンプ場　浄水			
採 水 場 所	下五区水源ポンプ場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:10			
天　　候	雨	遊離残留塩素	0.2	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	11	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.56	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	4.5	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	6.8	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　　考	

様式-2

No. A2600143-003
2609056

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道9月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　原水			
採 水 場 所	中五区水源送水場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:50			
天　　候	雨	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	14	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　　考	

様式-3

No. A2600143-004
2609057

水　質　検　査　結　果　書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託　富良野市上水道9月			
試 料 名	上水道中五区水源送水場　浄水			
採 水 場 所	富良野水処理センター			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:20			
天　　候	雨	遊離残留塩素	0.2	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	17	℃
採 取 者	小松　洋暁　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検　査　項　目	単　位	検査結果	基準値	定量下限値	検　査　方　法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.89	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	9.9	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	7.2	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　　考	

様式-2

No. A2600144-001
2609058

2026年9月15日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	島の下浄水場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:15			
天　　候	曇	遊離残留塩素	―	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	14	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	―	陽性	検出されないこと	―	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	―	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　　考	大腸菌：210 MPN/100mL

様式-3

No. A2600144-002
2609059

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	島の下地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	ハイランドふらの			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:45			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.15	mg/L
気　温	19　℃	水　温	13	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	20.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　考	

様式-2

No. A2600144-003
2609060

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	東山浄水場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　11:00			
天　　候	曇	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	10	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陽性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　　考	大腸菌：93 MPN/100mL

No. A2600144-004
2609061

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社 千才

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	東山市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東山増圧ポンプ場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:40			
天　　候	曇	遊離残留塩素	0.31	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	16	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	4.3	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.1	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　　考	

様式-2

No. A2600144-005
2609062

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	山部浄水場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:40			
天　　候	曇	遊離残留塩素	－	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	12	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　　考	

No. A2600144-006
2609063

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	山部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	山部保育所			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:00			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.64	mg/L
気　温	19　℃	水　温	12	℃
採 取 者	宮村　歩　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.85	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.1	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	7.6	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　考	

様式-2

No. A2600144-007
2609064

2026年9月15日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	布部浄水場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　9:15			
天　候	曇	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	19　℃	水　温	7	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　考	

様式-3

No. A2600144-008
2609065

水　質　検　査　結　果　書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	布部市街地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	布部会館			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:15			
天　　候	曇	遊離残留塩素	0.11	mg/L
気　　温	19　℃	水　　温	14	℃
採 取 者	七五三　寛斗　様	所　　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検　査　項　目	単　位	検査結果	基準値	定量下限値	検　査　方　法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.09	10mg/L以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	塩化物イオン	mg/L	5.6	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
6	pH値	－	6.9	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
7	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
8	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
9	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
10	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　　考	

様式-2

No. A2600144-009
2609066

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社イオ

計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	富丘水源地			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:40			
天　候	雨	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	19　℃	水　温	5	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検査項目	単位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検査方法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検査期間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　考	

No. A2600144-010
2609067

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	富丘地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	東富丘			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:20			
天　候	雨	遊離残留塩素	0.1	mg/L
気　温	21　℃	水　温	13	℃
採 取 者	稲木　敏博　様	所　属	富丘水道利用組合	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.3	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　考	

様式-2

No. A2600144-011
2609068

水 質 検 査 結 果 書

2026年9月15日

富良野市　　様

株式会社イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	学田地区簡易水道　原水			
採 水 場 所	学田浄水場			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	原水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:15			
天　候	曇	遊離残留塩素	－	mg/L
気　温	19　℃	水　温	19	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	(参考) 基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	0	健水発第0330006号　別添2の第1
	-以下余白-					

判　定	原水検査につき判定しません。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月4日
備　考	

様式-3

No. A2600144-012
2609069

2026年9月15日

水 質 検 査 結 果 書

富良野市　　様

株式会社 イオ
計量証明事業所登録番号　東京都知事登録1366号
水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　アクア21ビル
TEL:042-589-6270　Fax:042-589-6271
水質検査部門管理者　井上　和之

件　名	水質検査委託 富良野市簡易水道9月			
試 料 名	学田地区簡易水道　浄水			
採 水 場 所	富良野市種苗センター			
受託年月日	2026年9月2日	試料の種別	浄水	
採 水 日 時	2026年9月2日　10:45			
天　候	曇	遊離残留塩素	0.17	mg/L
気　温	19　℃	水　温	11	℃
採 取 者	住吉　祐一　様	所　属	建設水道部上下水道課施設係	

水質検査の結果を下記のとおり報告いたします。

	検 査 項 目	単 位	検査結果	基準値	定量下限値	検 査 方 法
1	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	－	陰性	検出されないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/L	21.7	200mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2 未満	3mg/L以下	0.2	平成15年厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	－	7.0	5.8以上8.6以下	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	－	異常なし	異常でないこと	－	平成15年厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5 未満	5度以下	0.5	平成15年厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1 未満	2度以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号別表第41
	-以下余白-					

判　定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。
検 査 期 間	2026年9月2日　～　2026年9月15日
備　考	

様式-2